

PROYECTO:	SIBATÉ PTAR	FECHA DE ENSAYO:	2017-11-27
CLIENTE:	SERVICIOS GEOTECNICOS S.A.S.	ORDEN DE TRABAJO No.	8021
DIR CLIENTE:	DIAGONAL 129 No. 5A-05	INFORME DE ENSAYO No.	8021-010
CÓDIGO:	0478		

EQUIPOS:	Cazuela No: 04	Balanza No: 01	Horno No: HN-01
-----------------	----------------	----------------	-----------------

SONDEO:	2	MUESTRA:	1	PROFUNDIDAD(m) :	0,00 - 0,30
----------------	----------	-----------------	----------	-------------------------	--------------------


DESCRIPCIÓN: Limor orgánico, de color negro parduzco.

OBSERVACIONES: **Ensayo realizado a humedad natural.**

	LÍMITE LÍQUIDO			LÍMITE PLÁSTICO			CONTENIDO DE HUMEDAD
Golpes	34	25	15	-	-	-	-
Recipiente No.	349	571	329	324	442	502	B139
P ₁ (g)	29,78	32,37	30,95	20,38	20,18	20,65	244,62
P ₂ (g)	20,16	21,28	20,62	16,38	16,44	16,63	172,24
P ₃ (g)	11,22	11,06	11,18	10,91	11,27	11,03	39,32
ω (%)	107,6	108,5	109,4	73,1	72,3	71,8	54,5

LÍMITE LÍQUIDO (%)	108
LÍMITE PLÁSTICO (%)	72
ÍNDICE DE PLASTICIDAD (%)	36
CLASIFICACIÓN U.S.C.S. GENERAL	-

CLASIFICACIÓN U.S.C.S PASA T-40	O H
ÍNDICE DE LIQUIDEZ	-0,487
ÍNDICE DE CONSISTENCIA	1,499
ÍNDICE DE FLUIDEZ	5,126



Peso de la muestra inicial (g)	-
Peso retenido en el tamiz # 40 (g)	-
Porcentaje retenido en el tamiz # 40	-

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca
ω = Contenido de humedad de la muestra

P₃ = Masa del recipiente

LPC

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com