



SUELOS Y PAVIMENTOS  
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO  
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE FINOS POR LAVADO SOBRE  
TAMIZ No. 200  
NTC 78-95  
Referencia SYP-PT-DT-I 097-2/14



ISO / IEC 17025:2005  
10-LAB-040

|              |                                                  |                       |            |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------|
| PROYECTO:    | ESTUDIO DE VULNERABILIDAD POLIDEPORTIVO CASTILLA | FECHA DE ENSAYO:      | 2017-12-02 |
| CLIENTE:     | PROYEKSA S.A.S.                                  | ORDEN DE TRABAJO No.  | 8024       |
| DIR CLIENTE: | CARRERA 15 No. 110 - 60 BOGOTÁ                   | INFORME DE ENSAYO No. | 8024-031   |
| CÓDIGO:      | 2327                                             |                       |            |

|                |                                                         |          |   |                  |             |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------|---|------------------|-------------|
| SONDEO:        | 1                                                       | MUESTRA: | 3 | PROFUNDIDAD(m) : | 3,00 - 3,50 |
| DESCRIPCIÓN:   | Arcilla limosa, de color gris claro, con alta oxidación |          |   |                  |             |
| OBSERVACIONES: | -                                                       |          |   |                  |             |

|          |             |           |       |
|----------|-------------|-----------|-------|
| EQUIPOS: | Balanza No: | Horno No: | HN-01 |
|----------|-------------|-----------|-------|

|                                     |       |                      |      |
|-------------------------------------|-------|----------------------|------|
| Peso total de la muestra seca       | 111,2 | Suma pesos retenidos | 0,4  |
| Peso muestra lavado sobre tamiz 200 | 0,4   | Error%               | 0,00 |

| TAMIZ | PESO RETENIDO (g) | PESO RETENIDO CORREGIDO | % RETENIDO | %PASA |
|-------|-------------------|-------------------------|------------|-------|
|       | -                 | -                       | -          |       |
| N 4   |                   |                         |            |       |
| N10   | 0,0               | 0,0                     | 0,0        | 100,0 |
| N40   | 0,0               | 0,0                     | 0,0        | 100,0 |
| N200  | 0,4               | 0,4                     | 0,4        | 99,6  |
| FONDO | 0,0               | 0,0                     | 99,6       | -     |
|       | 0,4               | 0,4                     |            |       |


| CONTENIDO DE HUMEDAD |        |
|----------------------|--------|
| Recipiente           | 298    |
| P <sub>1</sub> (g)   | 168,94 |
| P <sub>2</sub> (g)   | 130,95 |
| P <sub>3</sub> (g)   | 19,75  |
| Humedad (%)          | 34,2%  |

|           |      |   |
|-----------|------|---|
| GRAVA     | 0,0  | % |
| ARENA     | 0,4  | % |
| FINOS     | 99,6 | % |
| Clasifica | CL   |   |

P1 = Peso del recipiente mas muestra húmeda

P2 = Peso del recipiente mas muestra seca

P3 = Peso del recipiente



HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS  
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20  
Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com/yahoo.com