



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
DETERMINACIÓN DEL CONTENIDO DE HUMEDAD DE SUELOS Y
ROCAS, CON BASE EN LA MASA

NTC 1495-13

Referencia SYP-PT-DT-1003-7/15



ISO / IEC 17025:2005
10-LAB-040

PROYECTO:	ESTUDIO GEOTÉCNICO PARA EL CENTRO RECREATIVO Y CULTURAL DEL PARQUE METROPOLITANO TUNAL	FECHA DE ENSAYO:	2017-12-21
CLIENTE:	JAM INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	8038
DIR CLIENTE:	CARRERA 42 No. 22 A - 03	INFORME DE ENSAYO No.	8038-072
CÓDIGO:	506		

EQUIPOS:	Balanza No: 03	Horno No: HN-01
----------	----------------	-----------------

SONDEO:	P-6	MUESTRA:	10	PROFUNDIDAD(m) :	7,56 - 8,00
DESCRIPCIÓN:	Arcilla limosa, de color grisáceo, con oxidaciones				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	207
P ₁ (g)	162,70
P ₂ (g)	120,60
P ₃ (g)	12,41
Humedad (%)	38,9

SONDEO:	P-6	MUESTRA:	16	PROFUNDIDAD(m) :	12,05 - 12,50
DESCRIPCIÓN:	Arena limosa, de color marrón rojizo				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	108
P ₁ (g)	181,25
P ₂ (g)	167,97
P ₃ (g)	17,70
Humedad (%)	8,8

SONDEO:	P-6	MUESTRA:	23	PROFUNDIDAD(m) :	17,90 - 17,97
DESCRIPCIÓN:	Arena gravosa, algo limosa, de color marrón grisáceo				
OBSERVACIONES:	-				

CONTENIDO DE HUMEDAD	
Recipiente No.	020C
P ₁ (g)	517,38
P ₂ (g)	489,30
P ₃ (g)	38,70
Humedad (%)	6,2

P₁ = Masa del recipiente mas muestra húmeda

P₂ = Masa del recipiente mas muestra seca

P₃ = Masa del recipiente

HCF

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. EL LABORATORIO NO ES RESPONSABLE DEL PROCESO DE MUESTREO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 – 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20

INF8038-072-A7-SP-6-M10-16-23-HU Pagina 1 de 1

Bogotá, D.C. – Colombia

E - mail: laboratoriosuelosypavimentos@gmail.com./yahoo.com