



SUELOS Y PAVIMENTOS
GREGORIO ROJAS & CIA. LTDA.

INFORME DE ENSAYO
DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN SIMPLE
EN ROCA
ASTM D 7012 METODO C
Referencia: SYP-PT-DT-1012-7/14



PROYECTO:	GUAYABITO - ANTIOQUIA GOLD	FECHA DE ENSAYO:	2018-01-31
CLIENTE:	GEOFUNDACIONES S.A.S	ORDEN DE TRABAJO No.	0171
DIR CLIENTE:	CALLE 110 No. 9 - 25 OFIC 801	INFORME DE ENSAYO No.	0171-006
CÓDIGO:	2125		

SONDEO:	PILOTE 3 - 3.5A	MUESTRA: 2T	PROFUNDIDAD(m) 17,00
DESCRIPCIÓN:	Granodiorita		
OBSERVACIONES:	Transversal (horizontal)		


EQUIPOS:	Calibrador No: 06	Balanza No: 16
----------	-------------------	----------------

Diámetro de la muestra	9,85	cm
Altura de la muestra	19,72	cm
Área inicial	76,20	cm ²
Relación Altura diámetro	2,00	-
Volumen de la muestra	1502,69	cm ³
Peso de la muestra	4025,5	g
Peso unitario húmedo	2,679	g/cm ³
Tiempo de ensayo	02'28"	(min-s)


CARGA	LECTURA DEFORMACIÓN	DEFORMACIÓN UNITARIA	ESFUERZO NORMAL
kgf	mm	(%)	kgf / cm ²
0	0,000	0,00	0,00
150	0,018	0,01	1,97
710	0,129	0,07	9,32
1860	0,286	0,15	24,41
3290	0,425	0,22	43,18
4910	0,545	0,28	64,43
6720	0,665	0,34	88,19
8910	0,794	0,40	116,93
11550	0,914	0,46	151,57
14840	1,062	0,54	194,75
21340	1,312	0,67	280,05
24920	1,432	0,73	327,03
28570	1,561	0,79	374,93
32230	1,663	0,84	422,96
36000	1,774	0,90	472,43
39320	1,866	0,95	516,00
42800	1,967	1,00	561,67
46080	2,051	1,04	604,71
48930	2,125	1,08	642,12
53270	2,235	1,13	699,07
57580	2,337	1,19	755,63
61360	2,420	1,23	805,24
65670	2,522	1,28	861,80
70110	2,623	1,33	920,06
74500	2,716	1,38	977,67
78380	2,790	1,41	1028,59
82250	2,873	1,46	1079,38
86910	2,965	1,50	1140,53
90470	3,039	1,54	1187,25
94070	3,100	1,57	1234,49

Esfuerzo Max. (kgf/cm ²)	1234,49
Esfuerzo Max. (MPa)	121,06

ANTES DE ENSAYO



DESPUES DE ENSAYO



JDFA

REVISÓ Y APROBÓ

GREGORIO ROJAS ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO

LOS RESULTADOS PRESENTADOS CORRESPONDEN ÚNICAMENTE A LA MUESTRA SOMETIDA A ENSAYO. ESTE INFORME NO PUEDE SER REPRODUCIDO EN SU TOTALIDAD NI PARCIALMENTE, SIN LA AUTORIZACIÓN ESCRITA DEL LABORATORIO QUE LO EMITE. ESTE INFORME NO ES VÁLIDO SIN LA FIRMA ORIGINAL DE QUIEN REVISÓ Y APROBÓ, Y EL SELLO.

OFICINAS Y LABORATORIO: Calle 79A No. 62 - 37 Tels. 225 47 60 630 04 73 Telefax 543 85 20
Bogotá, D.C. - Colombia